



SPP ZOZ
IM. DR. ST. DERESZA
W CHOROSZCZY

*Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu
16 – 070 Choroszcz tel. +48 85 719 10 91
ul. Plac Z. Brodowicza 1 fax. +48 85 719 28 00*

Choroszcz, dn. 16.03.2021r.

Dot. Zapytania ofertowego nr SZP 3820 – 1/21 na dostawę materiałów konserwacyjnych

W związku z otrzymanym zapytaniem dot. opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

Dot. Pakietu nr 3 – materiały elektryczne

Pyt. 1 poz.: 1 – 14, 17 – 22, 32 – 39, 44, 70, 86 – 92, 100, 101, 106 – 110, 122 – 130, 138

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asortymentu równoważnego z zachowaniem parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych opisanych dla asortymentu, któremu towarzyszy nazwa własna, nazwa producenta lub nazwa własna z nazwą producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie asortymentu równoważnego z zachowaniem parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych opisanych dla asortymentu, któremu towarzyszy nazwa własna, nazwa producenta lub nazwa własna z nazwą producenta.

Pyt. 2 poz. 10.

Producent PHILIPS nie posiada w swojej ofercie świetlówek o mocy 24W 2G10, a z trzonkiem 2G11. Co należy wycenić: świetlówkę 24W 2G10, którą produkuje tylko i wyłącznie producent OSRAM, czy świetlówkę 24W 2G11?

Odpowiedź: Należy wycenić świetlówkę 24W 2G10 typu OSRAM.

Pyt. 3 poz. 39

Producent OSRAM nie posiada w swojej ofercie żarnika HQI-TS o mocy 50W. Jaką moc należy wycenić: 70W, 250W? Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie umowy, niepodlegającej odrzuceniu.

Odpowiedź: Należy wycenić żarnik HQI-TS o mocy 70W.

Pyt. 4 poz. 72

Oprawa z kloszem typu OKN producenta PHILIPS występuje tylko i wyłącznie w wersji: 2x18W, 2x36W i 2x58W. Jaką oprawę należy wycenić? Proszę poprawić opis przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie umowy, niepodlegającej odrzuceniu.

Odpowiedź: Należy wycenić oprawę oświetleniową 2x18W typu OKN.

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy – Załącznik nr 1 w części Pakietu nr 3.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Dyrektor Zakładu
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu

mgr Ewa Zgiet