

Choroszcz, dn. 03.02.2025 r.

Numer referencyjny postępowania: SZP 3820 – 2/25

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „DOSTAWA URZĄDZEŃ UPS”.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

I. Wybór oferty najkorzystniejszej

Zamawiający Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, jako najkorzystniejszą wybrano: **ofertę nr 1 Wykonawcy BIT Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00 - 867 WARSZAWA z ceną ofertową 49 200,00 zł.**

II. Odrzucenie oferty

Zamawiający informuje, że oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Centrum Informatyki "ZETO" S.A. ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok podlega odrzuceniu, jako niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie odrzucenia:

Wymagania Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego:

Dwa przełączniki źródeł zasilania

- przełączanie pomiędzy liniami zasilającymi w czasie nie większym niż 16ms
- Gniazda min - 16 x IEC320 C13 10A/250V, 2 x IEC320 C19 16A/250V
- Obudowa 2U 19”

Wykonawca oferuje:

Przełączniki źródeł zasilania AGPOWER BYPASS PDU dostarczane wraz z listwą rozszerzającą ilość gniazd do wymaganej zgodnie z wymaganiami przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia urządzenie wyspecyfikowane przez Zamawiającego ma posiadać Gniazda min - 16 x IEC320 C13 10A/250V, 2 x IEC320 C19 16A/250V. Zamawiający nie dopuszczał urządzenia dostarczanego wraz z listwą rozszerzającą ilość gniazd. Ponadto, z oferty Wykonawcy jak i przedstawionych na wezwanie do wyjaśnień dokumentów nie wynika, jaki czas jest przełączania pomiędzy liniami zasilającymi.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

lek. Justyna Anna Piłasiwicz



#Masz nas!