

Choroszcz, dn. 28.01.2025 r.

**Numer referencyjny postępowania: SZP 3820 – 2/25**

**Dotyczy: zapytania ofertowego na „DOSTAWA URZĄDZEŃ UPS”.**

### Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu, przedstawia poniżej treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy dopuszcza Państwo UPS o wysokości 5U?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Jaki jest wymagany czas podtrzymania przy jakim obciążeniu?

Odpowiedź: 6kVA (podtrzymanie minimum 19 minut przy obciążeniu 3000 W) 3kVA (podtrzymanie minimum 10 minut przy obciążeniu 1500 W).

Pytanie 3

Dla jakiej mocy jak długi czas podtrzymania mają zapewnić UPSy 6kVA

Odpowiedź: Podtrzymanie minimum 19 minut przy obciążeniu 3000 W

Pytanie 4

Dla jakiej mocy jak długi czas podtrzymania mają zapewnić UPS 3kVA

Odpowiedź: Podtrzymanie minimum 10 minut przy obciążeniu 1500 W

Pytanie 5

Odpowiedź: Czy zamawiający dopuszcza instalację akumulatorów na zewnętrznym stelażu bateryjnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Czy zamawiający wymaga instalacji kart SNMP w UPSach?

Tak, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytanie 7

Ilo fazowe zasilanie na wejściu i ilo fazowe zasilanie na wyjściu musi posiadać UPS 3kVA?

Odpowiedź: Instalacja jednofazowa.

**P.O. DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu

*mgr Bogdan Ganciewicz*

*Dziękuję*

**#Masz nas!**