

Choroszcz, dn. 18.12.2025 r.

Numer referencyjny postępowania: SZP 3820 – 57/25

Dotyczy: zapytania ofertowego na „USŁUGĘ KONSERWACJI I NAPRAW INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWO-POŻAROWEJ W OBIEKTACH SPP ZOZ W CHOROSZCZY”.

Wyjaśnienia i modyfikacja treści zapytania ofertowego

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, przedstawia poniżej treść zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy nazwą przedmiotu zamówienia "Usługa konserwacji i napraw instalacji sygnalizacji alarmowopozarowej w obiektach SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy", a opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego i załącznikiem nr 2 (wykaz urządzeń).

W załączniku nr 3 jako obowiązki dla Wykonawcy wskazano m.in. zapewnienie całodobowego monitorowania przez Centrum Operacyjne lokalnego systemu SAP, polegające na: retransmisji do KM PSP w Białymstoku komunikatów o pożarze; utrzymanie w ruchu systemu monitorowania ... itd. - proszę o sprostowanie tytułu postępowania lub aktualizację obowiązków Wykonawcy (w obecnej wersji większość obowiązków Wykonawcy dotyczy dziedziny związanej z transmisją sygnału alarmu pożarowego do COAP niż działań związanych z konserwacją instalacji sygnalizacji alarmowopozarowej). Ponadto w załączniku nr 2 podano znaczną ilość urządzeń związanych z systemem oddymiania grawitacyjnego (34 centrale oddymiania) - czy w zamiarze Zamawiającego jest również powierzenie obowiązku konserwacji central oddymiania m.in. z oknami i klapami oddymiającymi czy poprzestanie jedynie na sprawdzeniu prawidłowości wysterowań (zgodnie ze scenariuszem zdarzeń w czasie pożaru) do central oddymiania podczas konserwacji instalacji sygnalizacji alarmowopozarowej?

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu, konserwacji i napraw wszystkich urządzeń zawartych w wykazie (zał. nr 2), dotyczy to też wszystkich central oddymiania.

Do Wykonawcy należy kontrola nad prawidłowym przekazywaniem sygnałów do nadajnika monitorującego wysyłanie informacji o pożarze, a nie monitorowanie. Informacja ta jest zawarta w opisie przedmiotu zamówienia (Obowiązki wykonawcy) – zmiana załącznika nr 3 na skutek wyjaśnień Zamawiającego z dnia 17.12.2025 r.

Monitorowanie jest ujęte w odrębnym postępowaniu.

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Alicja Skindzielewska