

Choroszcz, dn. 17.12.2025 r.

Numer referencyjny postępowania: SZP 3820 – 57/25

Dotyczy: zapytania ofertowego na „USŁUGĘ KONSERWACJI I NAPRAW INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWO-POŻAROWEJ W OBIEKTACH SPP ZOZ W CHOROSZCZY”.

Wyjaśnienia i modyfikacja treści zapytania ofertowego

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu, przedstawia poniżej treść zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Nasza firma jest zainteresowana wzięciem udziału w zamówieniu na "USŁUGĘ KONSERWACJI I NAPRAW INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWO-POŻAROWEJ W OBIEKTACH SPP ZOZ W CHOROSZCZY".

Zapoznając się z opisem zamówienia, mamy pytanie dotyczące "Obowiązków Wykonawcy" punkt 1: "Wykonawca powinien zapewnić całodobowe monitorowanie przez Centrum Operacyjne lokalnego systemu sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP), polegające na a) retransmisji do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku komunikatów o pożarze."

Czyli oprócz konserwacji i napraw systemu oczekują Państwo monitoringu pożarowego polegającego na zamontowaniu urządzenia do transmisji alarmów oraz podłączeniu go do Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i monitorowaniu sygnałów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na usługę monitorowania systemu sygnalizacji ogłoszone zostało oddzielne postępowanie.

Jeśli chodzi o przedmiotowe zapytanie ofertowe, wymogiem Zamawiającego jest kontrolowanie przez Wykonawcę prawidłowo przekazywanego sygnału o pożarze do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Zamawiający dokonuje zmian w obowiązkach Wykonawcy wskazanych pkt 1 załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia .

W załączeniu zmieniony i obowiązujący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu

Alicja Skindzielewska